

Situación del Sistema Eléctrico para el 19 de febrero de 2025

Fecha: 19/04/2025 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación en el día de ayer fue de 1657 MW a las 20:00 horas, coincidente con la hora de máxima demanda, afectación superior a lo planificado por entrada tardía de los motores de Moa y demanda superior a lo planificado. Producción de energía de los parques solares fotovoltaicos: 1052 MWh. Estado actual: Disponibilidad: 1750 MW. Demanda: 2280 MW. Afectación actual: 562 MW. Pronóstico para el mediodía: 1150 MW afectados. Pronóstico para el horario pico: Se proyecta una disponibilidad de 1950 MW y una demanda de 3450 MW, lo que generaría un déficit de 1500 MW y una afectación estimada de 1570 MW. UNE-MINEM