

## Situación del Sistema Eléctrico para el 4 de noviembre de 2024.

**Fecha:** 04/11/2024 **Autor:** UNE-MINEM

# NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se afectó el servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día, la afectación se ha mantenido durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el horario pico fue de 1349 MW a las 18:20 horas, coincidente con la hora pico. Se reportan 3 MW afectados en Guantánamo el paso de huracán. La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1650 MW y la demanda 2440 MW, con 804 MW afectado por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación por déficit de 1050 MW, concentrado en la zona centro oriental por altas transferencia hacia esa zona. Se encuentra en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento se

encuentra la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 3 de la CTE Cienfuegos, la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 445 MW. Se encuentran fuera de servicio por combustible 70 centrales de generación distribuida con 332 MW y la patana de Santiago de Cuba con 64 MW, para un total de 396 MW. Para el pico se estima la entrada de 8 motores de la CDE Moa con 104 MW y la recuperación de 100 MW en centrales de generación distribuida que están fuera por combustible. Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 1854 MW y una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 1296 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1366 MW en este horario, con mayor incidencia en la zona centro oriental. UNE-MINEM