

Situación del Sistema Eléctrico para el 24 de noviembre de 2024.

Fecha: 24/11/2024 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se continuó con el restablecimiento de los daños del huracán Rafael en la provincia de Artemisa. En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación a partir de las 00:00 horas de la madrugada hasta las 01:36 y desde las 05:17 hasta las 23:44, la máxima afectación por déficit de generación fue de 1550 MW a las 18:10, no coincidió con la hora de máxima demanda. Se comenzó a afectar nuevamente a las 06:11 horas. Además en la hora de máxima demanda habían afectados 22 MW por averías en redes eléctricas provocadas por el Huracán Rafael en la provincia de Artemisa. La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1610 MW y la demanda 1880 MW, con 270 MW afectados por déficit de generación. Se mantienen afectados 22 MW en Artemisa por averías en redes eléctricas

provocadas por el Huracán Rafael. En el horario de la media se estima una afectación por déficit de 750 MW. Se encuentran en avería las unidades 5 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Matanzas, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 274 MW. Se encuentran fuera de servicio por combustible 41 centrales de generación distribuida con 204 MW, la patana de Santiago de Cuba (64 MW) 268 MW. Para el pico se estima la entrada de la CTE Antonio Guiteras. Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 1840 MW y una demanda máxima de 2980 MW, para un déficit de 1140 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1230 MW en este horario. UNE-MINEM