

Situación del Sistema Eléctrico para el 28 de noviembre de 2024.

Fecha: 28/11/2024 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se continuó con el restablecimiento de la zona Occidental del SEN. En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día, la máxima afectación por déficit de generación fue de 1580 MW a las 18:10, no coincidente con la hora de máxima demanda. El servicio se restableció a las 02:58 horas de la madrugada de hoy y se volvió a afectar a las 05:09 horas. Además en la hora de máxima demanda habían afectados 13 MW por averías en redes eléctricas provocadas por el Huracán Rafael en la provincia de Artemisa. La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1750 MW y la demanda 2180 MW, con 458 MW afectados por déficit de generación. Se mantienen afectados 13 MW en Artemisa por averías en redes eléctricas provocadas por el Huracán Rafael.

En el horario de la media se estima una afectación por déficit de 800 MW. Se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel y la unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 427 MW. Se encuentran fuera de servicio por combustible 54 centrales de generación distribuida con 226 MW, la CDE Moa con 90 MW y la patana de Santiago de Cuba con 65 MW para un total afectado por esta causa de 381 MW. Para el pico se estima la entrada de 6 motores de la CDE Moa con 90 MW. Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 1840 MW y una demanda máxima de 3160 MW, para un déficit de 1320 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1390 MW en este horario. UNE-MINEM