Publicado en *Ministerio de Energía y Minas* (https://www.minem.gob.cu)

Situación del Sistema Eléctrico para el 29 de noviembre de 2024.

Fecha: 29/11/2024 **Autor:** UNE-MINEM



En el día de ayer se continuó con el restablecimiento en la zona Occidental del SEN. En el dia de ayer se comenzó a afectar el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 05:09 horas de la mañana, la máxima afectación por déficit de generación fue de 1551 MW a las 18:20, coincidente con la hora de máxima demanda. El servicio se restableció a las 02:12 horas de la madrugada de hoy y se volvió a afectar a las 05:07 horas. Además en la hora de máxima demanda habían afectados 13 MW por averías en redes eléctricas provocadas por el Huracán Rafael en la provincia de Artemisa. La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1710 MW y la demanda 2200 MW, con 480 MW afectados por déficit de generación. Se mantienen afectados 13 MW en Artemisa por averías en redes eléctricas provocadas por el Huracán Rafael. En el horario de la media se estima una afectación por déficit de 750 MW. Se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel y la unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 427 MW. Se encuentran fuera de servicio por combustible 53 centrales de generación distribuida con 307 MW y la patana de Santiago de Cuba con 65 MW para un total afectado por esta causa de 372 MW. Se estima para la hora pico una disponibilidad de 1710 MW y una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1510 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1580 MW en este horario. UNE-MINEM

URL: https://www.minem.gob.cu/es/node/2665