

Situación del Sistema Eléctrico para el 8 de diciembre de 2024.

Fecha: 08/12/2024 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 04:51 horas, la máxima afectación por déficit de generación fue de 1526 MW a las 18:10, coincidente con la hora de máxima demanda. El servicio se restableció a las 01:32 horas de la madrugada, comenzando a afectarse nuevamente a las 06:16 horas. Además en la hora de máxima demanda habían afectados 8 MW por averías en redes eléctricas provocadas por el Huracán Rafael en la provincia de Artemisa. La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1740 MW y la demanda 2030 MW, con 347 MW afectados por déficit de generación. Se mantienen afectados 8 MW en Artemisa por averías en redes eléctricas provocadas por el Huracán Rafael. En el horario de la media se estima una afectación por déficit de 800

MW. Se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos, la unidad 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 294 MW. Se encuentran fuera de servicio por combustible 56 centrales de generación distribuida con 283 MW y 2 motores en la patana de Santiago de Cuba con 26 MW para un total afectado por esta causa de 309 MW. Para el pico se estima la entrada de la unidad 1 de Energías Jaruco con 30 MW y el completamiento de la unidad 6 de Energías Jaruco con 80 MW. Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 1850 MW y una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1200 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1270 MW en este horario. UNE-MINEM