

## Situación del Sistema Eléctrico para el 25 de enero de 2025.

**Fecha:** 25/01/2025 **Autor:** UNE-MINEM

# NOTA INFORMATIVA



Ayer, el servicio eléctrico fue afectado desde las 6:48 a.m. hasta las 8:50 p.m., alcanzando una máxima afectación de 960 MW a las 6:30 p.m., con mayor impacto en la zona centro-oriental. Hoy, a las 6:40 a.m., se reportaron nuevas afectaciones por alta transferencia hacia esa misma región. A las 7:00 a.m., la disponibilidad del SEN es de 2,010 MW, frente a una demanda de 1,700 MW, con 90 MW afectados en la zona centro-oriental. Incidencias principales: Averías: Unidad 2 de la CTE Felton. Mantenimiento: Unidades en Santa Cruz, Cienfuegos y Renté. Limitaciones térmicas: 392 MW fuera de servicio. Centrales fuera por combustible: 278 MW. Pronóstico: Para el horario pico, se estima una disponibilidad de 2,010 MW y una demanda máxima de 3,000 MW, lo que implicaría una afectación de 1,060 MW. UNE-MINEM

---

**URL:** <https://www.minem.gob.cu/es/node/2738>