

Situación del Sistema Eléctrico para el 29 de enero de 2025.

Fecha: 29/01/2025 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



a una demanda de 3,220 MW, resultando en una afectación estimada de 1,365 MW. UNE-MINEM

Ayer, el servicio eléctrico fue afectado desde las 5:01 a.m. hasta la 1:34 a.m. de hoy, con una máxima afectación de 1,416 MW a las 6:20 p.m. en la zona centro-oriental. Hoy, desde las 4:45 a.m., se reportan nuevas afectaciones por altas transferencias hacia esta región. A las 7:00 a.m., la disponibilidad es de 1,840 MW, con una demanda de 2,200 MW, lo que provoca una afectación de 581 MW. Para el mediodía, se prevé una afectación de 950 MW.

Incidencias principales: Averías: Unidad 6 de la CTE Renté y unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidades en Santa Cruz, Cienfuegos y Renté.

Limitaciones térmicas: 359 MW fuera de servicio. Centrales fuera por combustible: 409 MW.

Pronóstico: Para el horario pico, se espera la entrada de 6 motores en Moa (85 MW), lo que dejaría una disponibilidad de 1,925 MW frente

URL: <https://www.minem.gob.cu/es/node/2742>