

Situación del Sistema Eléctrico para el 19 de febrero de 2025.

Fecha: 19/02/2025 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad las 24 horas del día, el mismo se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación fue de 1709 MW a las 19:10 horas, coincidente con la hora de máxima demanda, superior a lo planificado por la no entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz. La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1455 MW y la demanda 2360 MW con 943 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW, con mayor incidencia en la zona centro oriental. Se encuentra en avería la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre y las unidades 1 y 2 de la CTE Felton. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la

generación térmica son de 325 MW. Se encuentran fuera de servicio por combustible 72 centrales de generación distribuida con 468 MW y la central fuel de Moa con 117 MW, para un total de 585 MW afectados por esta causa. Para el pico se estima la recuperación de 80 MW en motores de generación distribuida que se encuentran fuera por combustible y la entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz con 55 MW. Con este pronóstico, se estima para el pico una disponibilidad de 1590 MW y una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1610 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1680 MW en este horario, con mayor incidencia en la zona centro oriental. UNE-MINEM