

Situación del Sistema Eléctrico para el 25 de febrero de 2025.

Fecha: 25/02/2025 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas por déficit de capacidad y se mantuvo así toda la madrugada de hoy. La máxima afectación fue de 1,713 MW a las 7:50 p.m, coincidente con la hora de máxima demanda. Estado actual: Disponibilidad: 1,360 MW. Demanda: 2,320 MW. Afectación actual: 997 MW. Pronóstico para el mediodía: 1,450 MW afectados. Pronóstico para el horario pico: Se proyecta una disponibilidad de 1,558 MW y una demanda de 3,080 MW, lo que generaría un déficit de 1,522 MW y una afectación estimada de 1,592 MW. UNE-MINEM