

Situación del Sistema Eléctrico para el 20 de abril de 2025.

Fecha: 20/04/2025 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación en el día de ayer fue de 1678 MW a las 20:50 horas, no coincidente con la hora de máxima demanda, afectación superior a lo planificado por salida imprevista de las unidades 5 de la CTE Nuevitas y 1 de la CTE Felton. Producción de energía de los parques solares fotovoltaicos: 923.6 MWh. Estado actual: Disponibilidad: 1450 MW. Demanda: 2500 MW. Afectación actual: 928 MW. Pronóstico para el mediodía: 1350 MW afectados. Pronóstico para el horario pico: Se proyecta una disponibilidad de 1654 MW y una demanda de 3350 MW, lo que generaría un déficit de 1696 MW y una afectación estimada de 1766 MW. UNE-MINEM