

Situación del Sistema Eléctrico para el 5 de mayo de 2025.

Fecha: 05/05/2025 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación en el día de ayer fue de 1450 MW a las 20:50 horas, coincidente con la hora de máxima demanda. En el horario de la mañana saldrá de servicio la unidad de la CTE Antonio Guiteras por un mantenimiento imposible por 5 días.

Producción de energía de los 9 parques solares fotovoltaicos: 938 MWh. Estado actual:

Disponibilidad: 1855 MW.

Demandas: 2725 MW. Afectación actual: 915 MW. Pronóstico para el mediodía: 1350 MW afectados.

Pronóstico para el horario pico: Se proyecta una disponibilidad de 1790 MW y una demanda de 3400 MW, lo que generaría un déficit de 1610 MW y una afectación estimada de 1680 MW. UNE-MINEM

URL: <https://www.minem.gob.cu/es/node/2797>