

Situación del Sistema Eléctrico para el 10 de mayo de 2025.

Fecha: 10/05/2025 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación en el día de ayer fue de 1571 MW a las 20:40 horas, no coincidente con la hora de máxima demanda. Producción de energía de los 11 parques solares fotovoltaicos: 1131 MWh. Estado actual: Disponibilidad: 1810 MW. Demanda: 2840 MW. Afectación actual: 1089 MW. Pronóstico para el mediodía: 1040 MW afectados. Pronóstico para el horario pico: Se proyecta una disponibilidad de 2180 MW y una demanda de 3350 MW, lo que generaría un déficit de 1170 MW y una afectación estimada de 1240 MW. Se estima la entrada de la Unidad de la CTE Antonio Guiteras (en proceso de arranque) UNE-MINEM

URL: <https://www.minem.gob.cu/es/node/2804>