

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 14 de agosto de 2025

Fecha: 14/08/2025 **Autor:** UNE-MINEM

NOTA INFORMATIVA



En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1725 MW a las 20:30 horas no coincidente con el horario de máxima demanda. La afectación fue superior a lo planificado debido a la salida de los motores del Fuel de Mariel. La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2762 MWh, con 514 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. Estado actual del SEN La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 2240 MW la demanda 3041 MW con 836 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 900 MW.

Principales incidencias Avería:

Unidad 2 de la CTE Felton. Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté. Limitaciones térmicas: 481 MW fuera de servicio. Problemas por falta de combustible 56 centrales de generación distribuida con 309 MW. Pronóstico para el horario pico En el horario pico se estima una disponibilidad de 2240 MW y una demanda máxima de 3700 MW, para un déficit de 1460 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1530 MW en este horario.

URL: <https://www.minem.gob.cu/es/noticias/situacion-del-sen/nota-informativa-estado-del-sistema-electrico-nacional-sen-14-de-agosto>